

忠岡町下水道整備計画の中間評価、事後評価にかかる意見募集（パブリックコメント）の実施結果について

1. 実施結果概要

- (1) 提出者、意見数 提出者 1 名、意見・提言数 7 件
- (2) 募集期間期間 令和 3 年 3 月 22 日（月） ～ 令和 3 年 3 月 29 日（月）

(3) 意見の分類と対応状況

対応区分		件数
A	意見を反映し、素案を修正したもの	0 件
B	意見の趣旨・考え方が既に素案に盛り込まれているもの	4 件
C	意見を反映しないで、素案どおりにしたもの	1 件
D	その他意見、素案とは直接関係ないもの、今度の参考とするもの	2 件

2. 意見の概要と考え方

整理番号	該当評価・整備計画	意見の概要	対応区分	意見に対する考え方
1	事後評価 「忠岡町公共下水道整備計画（防災・安全）」	雨水ポンプ場のポンプ設備 46 台のうち、11 台の長寿命化が計画通り実施され、良かったと思います。	B	ご意見を励みに、引き続きポンプ場の長寿命化に寄与してまいります。
2	事後評価 「忠岡町公共下水道整備計画（防災・安全）」	浸水対策において、予定通りの目標値 14%が達成され、さらに対象面積を 1.3ha から 2.5ha の約 2 倍に広げられたことは良いことだと思います。	B	ご意見を励みに、引き続き地域の防災性向上に寄与してまいります。
3	事後評価 「忠岡町公共下水道整備計画（防災・安全）」	今後の浸水対策計画について、住民説明会をしていただけたら、意見も出やすいと思います。	D	将来計画を検討する際に、住民説明会のような住民の意見を反映できる手法を検討します。
4	事後評価 「忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）」	下水道処理人口が 5 年間で 96.7%が 97.2%に 0.3%向上とのことですが、延伸された周辺には家がほとんど無かったからだと思います。今後も延伸されますが、家が無いところですので、いったん中止して、雨水管の方に力を入れていただきたいと思います。	C	当該計画区域は、平成 2 3 年度より事業化された区域であり、周囲の住民からもより早くとの要望も受けており、事業完了まで継続することをご理解願います。また、雨水管整備につきましては、厳しい財政状況を考慮し、効率的で効果的な雨水管整備に努めます。
5	事後評価 「忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）」	下水道処理人口よりも 10%も低い、水洗化率を増やすことに力を入れていただきたい。	D	水洗化率向上のための啓発活動について注力してまいります。
6	中間評価 「忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）（防災・安全）」	雨水ポンプ場の電気設備の更新工事を令和 2 年度末の目標値 57%を 2 か年工事で実施率 78.26%にされました。令和 3 年度の工事が前倒しできたということでしょうか。	B	ご意見どおり、2 か年工事実施により、当初計画よりまとめでの発注が可能となり、前倒しできました。
7	中間評価 「忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）（防災・安全）」	ストックマネジメント計画による雨水ポンプ場の電気設備の更新工事は、令和 4 年度で目標値 100%完了の予定通り、進めていただきたいと思います。	B	ご意見を励みに、引き続き持続可能で良質な下水道サービスに寄与してまいります。