

平成26年度 忠岡町クリーンセンター 維持管理情報

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

※2号炉は、現在休炉となっています。

種類		可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物等）													
区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	焼却量	t	400	440	336	504	352	544	452	365	445	394	242	392	4,866
2号炉	焼却量	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計焼却量		t	400	440	336	504	352	544	452	365	445	394	242	392	4,866

運転日数

区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	日数	日	22	23	18	22	18	25	22	19	22	18	14	21	244
2号炉	日数	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計日数		日	22	23	18	22	18	25	22	19	22	18	14	21	244

燃焼室中の燃焼ガスの温度、バグフィルターに流入する燃焼ガスの温度

区分		単位	管理基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却炉出口温度	1号炉	℃	800℃以上	854	855	854	852	843	840	840	854	852	852	851	850	850
	2号炉	℃		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バグフィルター入口温度	1号炉	℃	200℃以下	181	180	174	179	180	179	181	179	179	179	180	180	179
	2号炉	℃		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備考																

排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	法定基準値	単位	1号炉	2号炉
採取日			H27.2.26	-
結果の得られた日			H27.3.18	-
一酸化炭素濃度	100	ppm	59	-
ダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m3N	0.083	-

※忠岡町クリーンセンターのダイオキシン類排出基準は、平成12年1月15日以前に設置された既設施設対象の基準が適用されています。

ばい煙又はばい塵濃度に関する事項

区分	法定基準値	単位	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取日			H26.9.26	H27.2.26	-	-
排ガスの採取場所			バグフィルター出口			
結果が得られた日			H26.10.7	H27.3.20	-	-
ばい塵濃度	0.15	g/m3N	<0.003	<0.003	-	-
硫酸化物の量		ppm	<0.6	0.6	-	-
窒素酸化物濃度	250	ppm	95	160	-	-
塩化水素濃度	700	mg/m3N	4	<3	-	-

堆積したばいじん除去日

忠岡町クリーンセンターでは、日常的に常時除去を行っています。