

平成27年度 忠岡町クリーンセンター 維持管理情報

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

※2号炉は、現在休炉となっています。

種類		可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物等）													
区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	焼却量	t	190	490	380	429	339	408	284	441	507	378	347	314	4,507
2号炉	焼却量	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計焼却量		t	190	490	380	429	339	408	284	441	507	378	347	314	4,507

運転日数

区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	日数	日	9	25	19	22	19	21	16	21	25	20	22	16	235
2号炉	日数	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計日数		日	9	25	19	22	19	21	16	21	25	20	22	16	235

燃焼室中の燃焼ガスの温度、バグフィルターに流入する燃焼ガスの温度

区分		単位	管理基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却炉出口温度	1号炉	℃	800℃以上	853	854	854	856	854	853	853	852	852	854	853	854	853
	2号炉	℃		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バグフィルター入口温度	1号炉	℃	200℃以下	180	180	179	172	179	179	179	179	179	179	180	180	179
	2号炉	℃		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備考																

排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	法定基準値	単位	1号炉	2号炉
採取日			H28.2.29	-
結果の得られた日			H28.3.24	-
一酸化炭素濃度	100	ppm	60	-
ダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m3N	0.095	-

※忠岡町クリーンセンターのダイオキシン類排出基準は、平成12年1月15日以前に設置された既設施設対象の基準が適用されています。

ばい煙又はばい塵濃度に関する事項

区分	法定基準値	単位	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取日			H27.9.29	H28.2.29	-	-
排ガスの採取場所			バグフィルター出口			
結果が得られた日			H27.10.16	H28.3.14	-	-
ばい塵濃度	0.15	g/m3N	<0.003	<0.003	-	-
硫酸化物の量		ppm	0.6	<0.7	-	-
窒素酸化物濃度	250	ppm	88	120	-	-
塩化水素濃度	700	mg/m3N	<3	<3	-	-

堆積したばいじん除去日

忠岡町クリーンセンターでは、日常的に常時除去を行っています。