

平成28年度 忠岡町クリーンセンター 維持管理情報

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

※2号炉は、現在休炉となっています。

種類		可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物等）													
区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	焼却量	t	416	472	405	529	224	533	383	444	453	432	310	463	5,064
2号炉	焼却量	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計焼却量		t	416	472	405	529	224	533	383	444	453	432	310	463	5,064

運転日数

区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	日数	日	22	23	19	25	13	26	20	19	26	23	14	26	256
2号炉	日数	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計日数		日	22	23	19	25	13	26	20	19	26	23	14	26	256

燃焼室中の燃焼ガスの温度、バグフィルターに流入する燃焼ガスの温度

区分		単位	管理基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
燃焼炉出口温度	1号炉	℃	800℃以上	853	853	854	852	853	853	853	852	853	854	853	854	853
	2号炉	℃		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バグフィルター入口温度	1号炉	℃	200℃以下	179	179	179	179	180	180	180	179	180	180	182	180	180
	2号炉	℃		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備考																

排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	法定基準値	単位	1号炉	2号炉
採取日			H29.2.3	-
結果の得られた日			H29.2.28	-
一酸化炭素濃度	100	ppm	57	-
ダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m3N	0.24	-

※忠岡町クリーンセンターのダイオキシン類排出基準は、平成12年1月15日以前に設置された既設施設対象の基準が適用されています。

ばい煙又はばい塵濃度に関する事項

区分	法定基準値	単位	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取日			H28.9.29	H29.2.3	-	-
排ガスの採取場所			バグフィルター出口			
結果が得られた日			H28.10.19	H29.2.28	-	-
ばい塵濃度	0.15	g/m3N	<0.003	<0.003	-	-
硫酸化物の量		ppm	<0.6	1.1	-	-
窒素酸化物濃度	250	ppm	110	110	-	-
塩化水素濃度	700	mg/m3N	<3	<3	-	-

堆積したばいじん除去日

忠岡町クリーンセンターでは、日常的に常時除去を行っています。