

令和元年 12 月 11 日

保護者各位

忠岡町教育委員会

### 東忠岡幼稚園・東忠岡保育所におけるアスベスト調査結果について

平素は、本町の教育・保育行政に対し、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。以前よりお伝えしておりましたアスベスト調査が終了いたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、以前からお伝えしておりますとおり、現状の状態では子どもたちへの影響はありませんが、調査業者からも再度、その旨の報告をうけておりますのでご安心ください。

今後、こども園化を進めていく中で、園舎等の解体撤去が必要となってくることから、解体の際には、細心の注意を払い飛散防止に努めてまいりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。現時点での解体撤去時期は令和 3 年度以降に予定しております。

#### 記

1. 東忠岡幼稚園
  - ・遊戯室外壁（レベル 1 相当）
  - ・灯油庫外壁（レベル 1 相当）
  - ・園舎軒裏（レベル 1 相当）
  - ・園舎内煙突（レベル 1 相当）
  
2. 東忠岡保育所
  - ・北棟外壁・軒裏（レベル 1 相当）